

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 24220011000001611953 от 01.02.2022



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-364. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.gov.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223. ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

от "16" февраля 2022г. 16 час. 00 мин. № 15/026/P-360-322/2022

(дата и время составления акта)

662305, Красноярский край, город Шарыпово, городской поселок Дубинино, улица Шахтерская,
строение 26-А

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Германа П.Я. от 01.02.2022 09 час. 25 мин, № Р-360-322 учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 24220011000001611953 от 01.02.2022.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного энергетического надзора в связи с истечением 01.04.2020 срока исполнения пунктов №№ 1-3 предписания Енисейского управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 09.08.2019 № 15/039-Э/1.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шпеттер Оксаной Владимировной, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

662305, Красноярский край, город Шарыпово, городской поселок Дубинино, улица 19 съезда ВЛКСМ, строение 5 (право предшественник - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного вида», прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 16.09.2020)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей», ИНН 2459012170, расположенное по адресу: 662305, Красноярский край, город Шарыпово, городской поселок Дубинино, улица Шахтерская, строение 26-А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г. 15 час. 00 мин.

по «16» февраля 2022 г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г. 15 час. 00 мин.

по «16» февраля 2022 г. 16 час. 00 мин.

по месту: 662305, Красноярский край, город Шарыпово, городской поселок Дубинино, улица 19 съезда ВЛКСМ, строение 5.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: акт проверки № 15/026/Р-360-322/2022 от 16.02.2022, протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) № 15/026/Р-360-322/2022 от 16.02.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ № 50 от 29.03.2021 «О назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

- удостоверения о проверке знаний в комиссии Ростехнадзора заместителя ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя;

- удостоверение о проверке знаний в комиссии Ростехнадзора рабочего по обслуживанию зданий Дубель С.И.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);

2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено, что нарушения, указанные в пунктах №№ 1-3 ранее выданного предписания от 09.08.2019 № 15/089-Э/1, срок исполнения которого истек 01.04.2020, устранены и сняты с контроля.

Процент выполнения предписания от 09.08.2019 № 15/089-Э/1 со сроком устранения 01.04.2020 составил 100%.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Электротехнический персонал не прошел проверку знаний от учреждения в комиссии Ростехнадзора (рабочий по обслуживанию зданий Дубель С.И.).	п. 1.4.20, п.1.4.34 ПТЭЭП	01.04.2020 выполнено
2.	Ответственный за безопасную эксплуатацию электроустановок заместитель заведующей по АХР Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 "Сказка" комбинированного вида" Михайленко Татьяна Анатольевна не прошла очередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.	п. 1.4.20 ПТЭЭП	01.04.2020 выполнено
3.	Заместитель ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок и.о. заведующей	п. 1.4.20 ПТЭЭП	01.04.2020 выполнено

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 "Сказка" комбинированного вида" Темербаева А.В. не прошла очередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.		
---	--	--

Нормативная документация:

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей», а так же Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 (ред. от 29.05.2020) "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году"

внеплановая проверка в отношении юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей» в связи с истечением 01.08.2020 срока исполнения пунктов №№ 1-5 предписания Енисейского управления Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 09.08.2019 № 15/089-Э/1. ранее в период с 02.04.2020 по настоящее время не проводилась.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) № 15/026/Р-360-322/2021 от 16.02.2022;


2) запрос о предоставлении документации (исх. № 361-2173 от 15.02.2022);

3) копия приказа о назначении исполняющей обязанности заведующей № 18-к от 15.02.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Шпеттер Оксана Владимировна государственный инспектор Западного территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора, тел. (39153) 3-09-51,
e-mail: o.shpetter@enis.gosnadzor.gov.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми прилагаемыми документами получил:

исполняющая обязанности заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому направлению развития детей»



Сафонова Наталья Викторовна
«16» февраля 2022г., 16 час. 00 мин

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: не направлялось.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

